

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 33 i 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1257)

WÓJT GMINY DRZYCIM

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Elżbietę Klimacką reprezentującą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KIER, Jastrzębie 30, 86-140 Drzycim, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: **„Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarządu Zlewni w Chojnicach, oraz braku stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Postanawiam

Uznać, iż dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

U Z A S A D N I E N I E

Pani Elżbieta Klimacka w dniu 28.05.2018 r. (wpł. do urzędu dnia 28.05.2018 r.) wystąpiła do Wójta Gminy Drzycim z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zawiadomieniem z dnia 29.05.2018 r. znak: RIRG.6220.5.1.2018 Wójt Gminy Drzycim zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w dniu 29.05.2018 r. Wójt Gminy Drzycim zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach, z zapytaniem co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wezwał inwestora do wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (pismo z dnia 14.06.2018 r. znak: WOO.4220.279.2018.HR).

Inwestor udzielił odpowiedzi na w/w wezwanie pismem z dnia 21.06.2018 r. (wpł. do urzędu dnia 28.06.2018 r.).

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Drzycim zawiadomił strony postępowania o otrzymanych wyjaśnieniach oraz przekazał je do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy opinią z dnia 12.07.2018 r. znak: WOO.4240.279.2018.HR.2 (wpł. do urzędu dnia 16.07.2018 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku, prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim www.bip.drzycim.pl w zakładce karty SIOS, oraz w bazie ooś <http://bazaoos.gdos.gov.pl>, pod nr 6220/B/2018-11.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swojej opinii z dnia 12.07.2018 r. znak: WOO.4220.279.2018.HR.2 określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym w szczególności:

- a) Teren przewidywanego zajęcia wygrodzić od strony istniejącego zadrzewienia.
- b) Nie lokalizować zaplecza budowy (miejsc składowania materiałów, postoju maszyn i pojazdów) w zasięgu rzutu koron drzew.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach opinią z dnia 03.09.2018 r. znak: GD.ZZŚ.1.435.175.2018.SJ (wpł. do urzędu dnia 10.09.2018 r.) stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych. Dokument ten został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku, prowadzonym na stronie BIP Urzędu Gminy Drzycim www.bip.drzycim.pl w zakładce karty SIOS, oraz w bazie ooś <http://bazaoos.gdos.gov.pl>, pod nr 6220/B/2018-14.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydał opinii w ustawowym terminie oraz nie ustosunkował się do przekazanych wyjaśnień, co zgonie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Zawiadomieniem z dnia 29.07.2018 r., oraz 11.09.2018 r. Wójt Gminy Drzycim poinformował strony postępowania o otrzymanych opiniach.

Oceniając czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowano zgromadzone materiały: wniosek, kartę informacyjną, otrzymaną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Chojnicach, brak zastrzeżeń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, a także wyjaśnienia inwestora do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uwzględniono również uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.

Analizując przedmiotową sprawę Wójt Gminy Drzycim wziął pod uwagę powyższe stanowiska i postanowił przychylić się do stanowisk organów opiniujących.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Drzycim. W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w dniu 29.05.2018 r. organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.

Działka, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja, położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na terenie działki nr 4/12 obręb Jastrzębie, gm. Drzycim.

Planowana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) cyt: „Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych” oraz „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków” przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jest

przedsięwzięciem, dla którego przeprowadzenie oceny ooś może być wymagane.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy, tutejszy organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również skalę możliwego oddziaływania.

Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu instalacji do zgazowania (zmiany stanu skupienia z ciekłego na gazowy) ciekłego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach działki nr 4/12 obręb 0009 Jastrzębie, na terenie P.W. „KIER” w Jastrzębiu.

Przedmiotowa instalacja składać się będzie z następujących elementów:

- części ogólnobudowlanych (ogrodzenia, fundamentów, utwardzonego placu),
- zbiornika skroplonego gazu LNG o pojemności wynoszącej 32 m^3 (+/- 4 %) wraz z parownicą PBU (moduł podnoszenia ciśnienia),
- dwóch parownic atmosferycznych,
- rurociągów fazy ciekłej,
- rurociągów fazy gazowej wraz z armaturą zabezpieczającą i odcinającą,
- systemu telemetry,
- zespołu przygotowania do odbioru paliwa gazowego tj.: stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z kotłownią do celów technologicznych i nawianialnią THT, o wydajności $Q_n = 300 \text{ Nm}^3/\text{h}$ oraz przyłączeniem gazowym.

Powstaną też powierzchnie utwardzone, instalacja elektryczna, odgromowa i uziemiająca, instalacja gazowa. Teren zostanie ogrodzony.

Zbiornik LNG będzie dwupłaszczowy zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej i zbiornika zewnętrznego wykonanego ze stali kotłowej. Między zbiornikami będzie próżnia i zawarty w niej perlit.

Przy transporcie i magazynowaniu LNG najważniejsze jest w głównej mierze utrzymanie jego ciekłego stanu. LNG transportowany będzie cysternami i roztankowany w sposób hermetyczny do zbiornika magazynowego (dostawa gazu LNG ok. 2-4 razy w tygodniu). W instalacji rozprężania gazu zostanie zastosowany zbiornik kriogeniczny, zbudowany ze zbiornika wewnętrznego ze stali nierdzewnej oraz zbiornika zewnętrznego ze stali kotłowej. Zbiornik wyposażony będzie w kolektor wydmuchowy, zakończony bezpiecznikiem ogniowym, do którego podłączone zostaną wydmuchy ze wszystkich zaworów bezpieczeństwa umieszczonych na rurociągach technologicznych zbiornika. Jego zadaniem będzie wyrzucanie nadwyżki gazowej metanu. Do zmiany stanu skupienia, z ciekłego na gazowy, zastosowane zostaną parownice za pomocą których skroplony gaz ziemny będzie odparowany (zgazowany), w takiej ilości, na jaką będzie zapotrzebowanie odbiorcy. W celu ustabilizowania parametrów, gaz z parownic będzie transportowany rurociągiem do stacji redukcyjno-pomiarowej. W związku z faktem, że gaz ziemny jest bezbarwny i bezwonny, w instalacji projektuje się nawianialnię kontaktową, w której do strumienia gazu będzie dodawany związek THT (tetrahydrotiofen), nadający charakterystyczny zapach. Nawianialnię należy wyposażyć w tacę (wanne), obejmującą powierzchnię rzutu zbiornika, której objętość przekroczy pojemność zbiornika nawianialni. Zbiornik nawaniacza napełniany

będzie bezpośrednio z cysterny za pomocą przewodu wyposażonego w szybkozłączkę. W przypadku rozszczelnienia się instalacji nawaniającej, miejsce wypływu należy pokryć substancją absorbującą środek nawaniający, następnie należy ją usunąć i zneutralizować.

Celem realizacji zamierzenia jest zastąpienie dotychczasowego paliwa technologicznego używanego w zakładzie tj. gazu LNG, gazem ziemnym. Realizacja inwestycji podyktowana jest względami ekologicznymi, a także technologicznymi i ekonomicznymi.

Planowana stacja LNG będzie zajmować powierzchnię do 300 m² – w granicach ogrodzenia stacji. Powierzchnia całkowita działki nr 4/12 obręb 0009 Jastrzębie równa jest 8,2331 ha. Na przedmiotowym terenie znajduje się instalacja gazu LNG przewidziana do rozbiórki.

Prace budowlane związane będą głównie z dowozem materiałów oraz montażem urządzeń. W fazie budowy nastąpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego hałasu. Powyższe uciążliwości będą miały charakter przejściowy i odwracalny.

Wszelkie prace budowlane zostaną wykonane ze szczególną ostrożnością z zastosowaniem technologii możliwie jak najnajmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

W realizacji inwestycji powstaną odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi. Będą one gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku a jeżeli nie jest to możliwe to do unieszkodliwienia odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne zostaną zmagazynowane w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczających przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów realizowany będzie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji instalacji nie przewiduje się wytwarzania jakichkolwiek ścieków. Wody opadowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane na tereny zielone bez systemu szczelnej kanalizacji deszczowej.

Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska, występujące w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia, związane są z pożarami. Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób trzecich oraz przeszkolenie w zakresie BHP powinno gwarantować bezpieczeństwo pracy oraz bezawaryjne funkcjonowanie zakładu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w kip, zamierzenie nie spowoduje zaliczenia przedsięwzięcia do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Rozwiązania projektowe planowanej infrastruktury uwzględniają zabezpieczenia przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (t.j.: np. fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie).

Najbliższe tereny chronione akustycznie (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 t.j.) znajdują się w odległości ok. 100

m od miejsca realizacji inwestycji.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, jak również obszary ochrony uzdrowskowej.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200037, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły, zgodnie z ww. rozporządzeniem. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLRW200018294789 – „Dopł. Z Drzycimia ze starym korytem Wdy do połączenia z nowym korytem Wdy”, zaliczanym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji na poszczególne elementy środowiska takie jak: panujący klimat akustyczny i powietrze, gospodarkę odpadami oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Planowane zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji europejskiej obszarami Natura 2000 oraz korytarzami ekologicznymi oraz obszarami wodno-błotnymi.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew lub krzewów, które są zlokalizowane w sąsiedztwie powierzchni przewidywanego zajęcia.

W ramach działań zapobiegawczych uszkodzeniu drzew przewidziano wygrodzenie terenu planowanej lokalizacji instalacji na etapie realizacji. Jednocześnie wskazano na potrzebę lokalizacji zaplecza budowy poza rzutem koron drzew.

Wskazany teren zajęcia stanowi powierzchnię częściowo utwardzoną w obrębie zabudowy działającego zakładu produkcyjnego, poza obszarami występowania naturalnych lub

półnaturalnych siedlisk przyrodniczych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze, w tym różnorodność biologiczną, krajobraz i korytarze ekologiczne.

Zadanie powiązane jest funkcjonalnie i technicznie z prosperującym zakładem. Mając na względzie jego rodzaj i charakter, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.

Jako działania mitygacyjne w zakresie zmian klimatycznych, Inwestor przewiduje racjonalne i oszczędne zużycie wody, surowców i energii wykorzystywanych w związku z realizacją inwestycji.

Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż realizowanie projektu przyczyni się m.in. w rezultacie do poprawy stanu środowiska w zakresie powietrza. Należy także zaznaczyć, iż inwestycja zostanie zlokalizowana poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. Zatem nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie analizowanego zamierzenia.

Biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej kip oraz jej uzupełnieniu, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko.

Określenie warunków eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w kip.


W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. uouioś tut. Organ wziął pod uwagę stanowiska organów opiniujących i nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe uznano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)



WÓJT
mgr Waldemar Moczyński

Otrzymują:

1. Bip UG Drzycim
2. Tablica ogłoszeń UG Drzycim
3. Soltys Solectwa Jastrzębie – Pan Zenon Janiec, Jastrzębie 42D/17, 86-140 Drzycim– z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń solectwa Jastrzębie
4. strony wg. wykazu
5. a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85 – 009 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
3. Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice